



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по
Заводскому району г. Грозного)

ул. Индустриальная, 8, г. Грозный, 364068

08.12.16 г. № 2-5-21 235

На № _____ от _____

Директору
МБОУ СОШ №20 Барахановой П.Г.

Уважаемая Петимат Геланийевна.

Отделением надзорной деятельности по Заводскому району г. Грозный 05.12.2016 года проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния территорий, зданий и помещений МБОУ СОШ №20, расположенной по адресу: г. Грозный ул. Николаева, 50. В ходе проведения плановой проверки, выявлено 10 нарушений требований пожарной безопасности, которые указаны в предписании ОНД и ПР от 08.12.2016 г. Указанные нарушения, в случае их не устранения могут привести к возникновению пожара в здании и помещениях МБОУ СОШ №20 и как следствие этого нанесению социального и материального ущерба. В целях обеспечения пожарной безопасности и профилактики возможных пожаров и последствий от них предлагаю Вам, выполнить следующие мероприятия, предусмотренные Правилами противопожарного режима в РФ (ППР); нормами и требованиями законодательства РФ в области пожарной безопасности.

- в здании МБОУ СОШ №20, разработать проектного решения на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации (ППР п.61);
- крышу здания МБОУ СОШ №20, оборудовать защитным ограждением в соответствии с ГОСТ 25772 СНиП 21-01-97 п.8.11.;
- вести учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения, в специальном журнале произвольной формы (ППР п.478);
- огнетушители, находящиеся в помещениях МБОУ СОШ №20, пронумеровать порядковыми номерами (ППР п.475);
- разработать и вывесить в помещениях МБОУ СОШ №20, план-схемы соответствующие ГОСТу (ППР п.7);
- в помещениях МБОУ СОШ №20, вывесить таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны (ППР п.6);
- соблюдать сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах (ППР п.478);
- в здании МБОУ СОШ №20, организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода и его работоспособность не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР п.55);
- в спортзале и в коридорах первого этажа электросветильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями) (ППР п.42);
- не допускать перекрытие проезда, для подъезда пожарного автомобиля на территорию МБОУ СОШ №20 (ППР п.75).

ОНД и ПР по Заводскому району окажет методическую помощь в проведении занятий и бесед с персоналом.

О принятых мерах просим сообщить в наш адрес.

/Начальник ОНД и ПР по Заводскому району
подполковник внутренней службы



И. Б. Магомедов

Получил _____



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ

364068, ул. Индустриальная, 8, г. Грозный, Заводской район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 98/ 1 / 91

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу МБОУ СОШ №20

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника ОНД и ПР по Заводскому району И.Б.Магомедова № 98 от « 01 » декабря 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 г.

проведена проверка *Государственным инспектором Заводского района по*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Мурзабековым
Сайд-Хусейном Косумовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с *директором Барахановой Петимат Геланийевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П р е д п и с а н и я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	В здании МБОУ СОШ №20, разработать проектного решения на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации.	(ППР п.61)	до 10.05.17г.	
2	Крышу здания МБОУ СОШ №20, оборудовать защитным ограждением в соответствии с ГОСТ 25772.	(СНиП 21-01-97 п.8.11.)	до 10.05.17г.	

3	Вести учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения, в специальном журнале произвольной формы.	(ППР п.478)	до 10.05.17г.	
4	Огнетушители, находящиеся в помещениях МБОУ СОШ №20, пронумеровать порядковыми номерами.	(ППР п.475)	до 10.05.17г.	
5	Разработать и вывесить в помещениях МБОУ СОШ №20, план-схемы соответствующие ГОСТу.	(ППР п.7)	до 10.05.17г.	
6	В помещениях МДОУ СОШ 20, вывесить таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны.	(ППР п.6)	до 10.05.17г.	
7	Соблюдать сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах.	(ППР п.478)	до 10.05.17г.	*
8	В здании МБОУ СОШ №20, организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода и его работоспособность не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(ППР п.55)	до 10.05.17г.	
9	В спортзале и в коридорах первого этажа электросветильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями).	(ППР п. 42)	до 10.05.17г.	
10	Не допускать перекрытие проезда, для подъезда пожарного автомобиля на территорию МБОУ СОШ №20.	(ППР п.75)	постоянно	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР по
водскому району г.Грозный



С-Х.К.Мурзабеков

«08» декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(Подпись)

директор Бараханова П.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«08 » декабря 2016 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по
Заводскому району г. Грозного)**

*Директору
МБОУ СОШ №20 Барахановой П.Г.*

ул. Индустриальная, 8,
г. Грозный, 364068

08.12.16 г. № 2-5-2/ 236

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Я, ст. инспектор ОНД и ПР по Заводскому району г. Грозный ст. лейтенант вн. сл.

Мурзабеков Сайд-Хусейн Косумович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №103 от «08» декабря 2016г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
директора МБОУ СОШ №20 Барахановой Петимат Геланийевны
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица)

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированного(ную)) по адресу : *г. Грозный ул. Тургенева/Мичурина,
80/18.*

Материалами установлено, что

«05» декабря 2016 г. в «10» час «00» мин на территории, в зданиях и помещениях
МБОУ СОШ №20, расположенный по адресу: г. Грозный ул. Николаева, 50
(место совершения нарушения,)

нарушены требования правил противопожарного режима в РФ.

с подробным указанием наименования объекта, адреса;

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая отношение к делу;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1	<i>В здании МБОУ СОШ №20, монтаж автоматической установки пожарной сигнализации произведен в отсутствие проектного решения</i>	(ППР п.61)
---	--	-------------------

2	На крыше здания МБОУ СОШ №20, отсутствует защитное ограждение в соответствии с ГОСТ 25772.	(СНиП 21-01-97 п.8.11.)
3	Не ведется учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения, в специальном журнале произвольной формы.	(ППР п.478)
4	Огнетушители, находящиеся в помещениях МБОУ СОШ №20, не пронумерованы порядковыми номерами.	(ППР п.475)
5	План-схемы вывешенные в помещениях МБОУ СОШ №20, не соответствуют ГОСТу.	(ППР п.7)
6	В помещениях МБОУ СОШ 20, не вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны.	(ППР п.6)
7	Не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах.	(ППР п.478)
8	В здании МБОУ СОШ №20, не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода и его работоспособность не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(ППР п.55)
9	В спортзале и в коридорах первого этажа электросветильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями).	(ППР п. 42)
10	Допущено перекрытие проезда, для подъезда пожарного автомобиля на территорию МБОУ СОШ №20.	(ППР п.75)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.ч. 1;3;8, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1	В здании МБОУ СОШ №20, разработать проектного решения на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации.	(ППР п.61)
2	Крышу здания МБОУ СОШ №20, оборудовать защитным ограждением в соответствии с ГОСТ 25772.	(СНиП 21-01-97 п.8.11.)
3	Вести учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения, в специальном журнале произвольной формы.	(ППР п.478)
4	Огнетушители, находящиеся в помещениях МБОУ СОШ №20, пронумеровать порядковыми номерами.	(ППР п.475)
5	Разработать и вывесить в помещениях МБОУ СОШ №20, план-схемы соответствующие ГОСТу.	(ППР п.7)
6	В помещениях МБОУ СОШ 20, вывесить таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны.	(ППР п.6)
7	Соблюдать сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах.	(ППР п.478)
8	В здании МБОУ СОШ №20, организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода и его работоспособность не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(ППР п.55)
9	В спортзале и в коридорах первого этажа электросветильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями).	(ППР п. 42)

10	Не допускать перекрытие проезда, для подъезда пожарного автомобиля на территорию МБОУ СОШ №20.	(ППР п.75)
----	--	------------

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны в течение 1 (одного) месяца со дня получения данного представления рассмотреть и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Мурзабеков
(расшифровка подписи)

Представление получил _____ директор Бараханова Петимат Геланийевна
(дата, должность, подпись) _____
ФИО

